

Paineettoman sammuttimen asianmukaiseen huoltoon tai täyttöön kuuluvat vähintään seuraavat toimenpiteet:

- Yleistarkastus sammuttimelle
- Punnitus
- Sammutusäiliöstä huomioidaan
 - Edellinen huoltoajankohta
 - Maalipinta
 - Vauriot, painaumat
 - Syöpymät
- Laukaisulaitteen tai kannen
 - Irrotus
 - Tiivisteiden kunnon tarkastus
 - Sinetöinnin tarkastus
 - Laukaisulaitteen tarkastus
- Sammutteletkun ja pistoolin
 - Irrotus
 - Kunnon tarkastus
 - Puhdistus
 - Sammutepistoolin tiiveyden tarkastus
- Ponneainepullon ja laukaisukoneistoon liittyen huomioidaan
 - Pullon merkinnät
 - Ponneaineen määrä
 - Pullon numero
 - Ponneaineen purkausputken kunto (sinetti)
 - Nousuputken tarkastus ja puhdistus
 - Ponneainepullon kiinnitys (teippaus)
 - Letkukalvon kunnon tarkastus
 - Säiliön sisäpuolisen kunnon tarkastus
 - Sammutteen juoksevuus (jauhe)
- Sammuttimen kokoaminen ja kannen sinetöinti
- Käyttö- ja huoltoetikettien kunnon ja oikeellisuuden tarkastus
- Tarkastus- ja huoltolipukkeiden täyttäminen ja kiinnitys
 - Tarvittaessa vanhojen lipukkeiden poisto
- Tarkastuspöytäkirja
 - Sammuttimen tyyppi
 - Sammuttimen / ponnepullon vuosimalli
 - Säiliön numero
 - Tehdyt toimenpiteet
 - Ponneainepullon tiedot
 - Työn suorittaja ja päivämäärä