

Co2 – sammuttimen asianmukaiseen täyttöön kuuluvat vähintään seuraavat toimenpiteet:

- Yleistarkastus sammuttimelle
- Sammuttesäiliöstä huomioidaan
 - Viimeksi suoritettu painekoe
 - Merkinnät (tara,täyttömäärä jne)
- Sammuteletkun
 - Irrotus
 - Kunnan tarkastus
 - Puhdistus
- Sammutteen määrän tarkastus
- Täyttö
- Vuotokoe
- Kuivaus
- Varmistimen sinetöinti
- Sammuteletkun kiinnitys ja tiivisteiden vaihto tarvittaessa
- Käyttö- ja huoltoetikettien kunnan ja oikeellisuuden tarkastus
- Tarkastus- ja huoltolipukkeiden täyttäminen ja kiinnitys
 - Tarvittaessa vanhojen lipukkeiden poisto
- Tarkastuspöytäkirjan täyttäminen
 - Sammuttimen tyyppi
 - Sammuttimen vuosimalli
 - Säiliön numero
 - Tehdyt toimenpiteet
 - Työn suorittaja