

Paineellisen sammuttimen asianmukaiseen huoltoon tai täyttöön kuuluvat vähintään seuraavat toimenpiteet:

- Yleistarkastus sammuttimelle huomioiden
 - Mittari
 - Sinetöinti

- Sammuttesäiliöstä huomioidaan
 - Viimeksi suoritettu painekoe
 - Maalipinta
 - Vauriot, painaumat
 - Syöpymät

- Sammutteletkun
 - Irrotus
 - Kunnan tarkastus
 - Puhdistus

- Laukaisulaitteen
 - Irrotus ja purku
 - Puhdistus
 - Kokoaminen
 - Kaulan tiivisteiden kunnan tarkastus

- Nousuputken puhdistus

- Sammutteen poisto

- Säiliön sisäpuolinen tarkastus

- Täyttö
 - Sammutteen määrä ja oikeellisuus
 - Sammutteen lämpötila valmistajan ohjeiden mukaan (neste täyttö)

- Paineistus

- Vuotokoe

- Varmistimen sinetöinti

- Kuivaus

- Käyttö- ja huoltoetikettien kunnan ja oikeellisuuden tarkastus

- Tarkastus- ja huoltolipukkeiden täyttäminen ja kiinnitys
 - Tarvittaessa vanhojen lipukkeiden poisto

- Tarkastuspöytäkirjan täyttäminen
 - Sammuttimen tyyppi
 - Sammuttimen vuosimalli
 - Säiliön numero
 - Tehdyt toimenpiteet
 - Työn suorittaja